

Lokal indsatsplan for håndtering af strømafbrydelse/Brown out på Fuglemosen Plejecenter

Kontakter	Telefon	Primære ansvarsområde
Susanne Vindum	29481230	Plejecenterleder
Jette Laumand	2170 3256	Sektionsleder
Brand og redning	8970 3599	
Teknisk Service	2948 1089	

Personale

Udfordring og konsekvenser – hvem/hvad påvirkes af mulig strømafbrydelse?

Forberedelse før strømafbrydelse – hvad forberedes og klargøres før strømafbrydelse?

Ilt:

Alle iltbrugere har enten en transportabel iltflaske eller et bærbart udstyr med batteri, som kan tages i brug ved strømsvigt. Ved spørgsmål kan VITAL R kontaktes rundt på tlf: 4492 3544

Elevatorene skal afprøves, alarmknappen, og Brand og Redning kontaktes før afprøvning.

Fast Mødested for personalet som er på arbejde, når der er brownout

It-udstyr, telefoner led lamper er ladet op,

Få overblik over:

Livsvigtig medicinsk udstyr, ilt, respirator, tryk aflastende madrasser, gennemgå skema i forhold til hjælpemidler, Opladet it-udstyr.

Opmærksomhed på udadreagerende borgere i forhold til overfaldsalarmer – viser ikke aktuelle position under strømafbrydelse

Forberede kasse med pandelamper og LED lamper på kendt plads. Forfindes i kasse på kontoret i hver enhed

Håndtering under strømafbrydelse – batterilamper og lyskæder tændes

Kontakt Nærmeste leder kontaktes og informeres om strømafbrydelsen. **Personale** som bor i nærområdet og kan komme hurtigt – hvis der er behov for dette

Afvikling efter strømafbrydelse – sikre af elaparatater starter op igen

Kommunikation – Leder påtaler Brown out, for de personaler, der kan blive berørt af dette – når der døgnet op til, meldes risiko ud i medierne.

Andre bemærkninger og opmærksomheder

Borgere

Udfordring og konsekvenser – Personalet prøver at danne sig et overblik over beboerne – de som er utrygge, samles i køkkenalrum.

Forberedelse før strømafbrydelse – Der vil være fokus på at samle alle borgere der ønsker det i fælles stuen, mellem 17 og 20 hvis der dagen i forvejen er udsendt en advarsel om strømafbrydelse.

Alle beboer orienteres om mulig strøm afbrydelse.

Håndtering under strømafbrydelse – Personalet prøver at danne sig et overblik over beboerne – de som er utrykke, samles i køkkenalrum.

Afvikling efter strømafbrydelse – Personalet sikre sig at alle beboer er ok og er hjemme på plejecenteret Indgangsdøre (elektroniske) - Der sættes skilt på den automatiske døre, at det er muligt at gå ind ad døren til teknikrummet. Døren til teknikrummet låses op og der sættes indgangsskilt på døren.

Kommunikation – Leder kontaktes når der er strømafbrydelse

Andre bemærkninger og opmærksomheder

Beboernes automatiske dørlåse - Dørlåsene låser automatisk op ved strømafbrydelse
Brandalarmering, net, nødkald og tlf. - Vil virke på batteri sikring

Nødbelysning

Udfordring og konsekvenser – Alt lys slukker. Der vil være pandelamper samt nødlys til gangene.

Forberedelse før strømafbrydelse –

Pandelamper og Led lamper bestilles centralt, lyskæder med batteri. Der skal købes batterier ind, som passer til de forskellige lamper.

Håndtering under strømafbrydelse – Nødbelysning holdes tændt under strømafbrydelsen.

Afvikling efter strømafbrydelse – Der skal sættes nye batterier i lamper , lyskæder og pandelamper, hvis det er nødvendigt. Nødbelysning ryttes op, til aftalt plads, så det er nemt at finde næste gang.

Kommunikation -

Andre bemærkninger og opmærksomheder

Lyskæder med batteri pakkes ikke ned efter jul.

Demenssikring

Udfordring og konsekvenser – Demente borgere kan blive forvirret.

Forberedelse før strømafbrydelse – Personalet prøver at samle beboerne i fællesområde.

Håndtering under strømafbrydelse – Personale forsøger at berolige beboerne og holde dem samlet.

Afvikling efter strømafbrydelse – Personalet sikre at beboerne er ok og at alle er hjemme på plejecenteret

Kommunikation -

Andre bemærkninger og opmærksomheder

Adgangsforhold og elevatorer

Udfordring og konsekvenser –

Skydedørene kan ikke åbnes, elevatoren fungerer ikke. Vi skal så vidt det er muligt undgå at bruge elevator i tidrummet 17.00 – 20.00, hvis der er varslet strømafbrydelse.

Forberedelse før strømafbrydelse – Elevatorens nødknap afprøves.

Håndtering under strømafbrydelse – strømafbrydelsen vare max to timer. Der skabes et trygt miljø med hygge belysning og evt. musik på tablet.

En foldbare Led arbejdslamper stilles i fællesrummet, så man kan se at færdes sikkert. En arbejdslampe kan tages med ved plejeopgaver e.l.

Medarbejderne tager hver en pandelampe

Afvikling efter strømafbrydelse –

Kommunikation – man bevarer roen og hjælper hinanden på tværs af enhederne

Andre bemærkninger og opmærksomheder

Måltider

Udfordring og konsekvenser – Hvis der ikke kan varmes mad – må beboerne spise smørrebrød eller andet koldt.

Forberedelse før strømafbrydelse – Der indkøbes vandflasker.

der spisesvarm nad til middag og smørrebrød om aftenen.

Håndtering under strømafbrydelse – Personalet kan servere kold mad og vand fra køleskabet. Fryserne holdes lukket, så de kan holde på kulden.

Afvikling efter strømafbrydelse – Hvis alt indkøbt vand er brug, købes der nyt ind.

Kommunikation – der orienteres ved vagtens starten at aftensmaden er smørrebrød

Andre bemærkninger og opmærksomheder

Hjælpemidler

Udfordring og konsekvenser – Hvis ikke hjælpemidlerne er er sat til opladning – virker de ikke under strømafbrydelse. Gulvlift og andre mobile hjælpemidler.

Forberedelse før strømafbrydelse – Der skal foretages nogle overvejelser i forhold til, hvor står vores gulvlift, løftestol m.m.? Hvor bør den stå. Den skal altid være opladet. Det samme gælder loftlifte – husk at sætte dem til opladning.

Håndtering under strømafbrydelse – Vekselryk madras: Tag det store håndtag ud og sæt proppen i. På den måde holdes trykket og madrassen undgår at blive flad.

Ilt-Hvor der er maskiner, kobles over på flasker

Venlet kan ikke anvendes

Afvikling efter strømafbrydelse – Evaluere på om alt virkede, som det skulle

Kommunikation –

Andre bemærkninger og opmærksomheder

IT-udstyr og -systemer

Udfordring og konsekvenser – Vi kan ikke lade it udstyr op under strømafbrydelse.

Forberedelse før strømafbrydelse – Tablets og telefoner skal som altid være opladet.

Håndtering under strømafbrydelse – Det skulle gerne virke som det plejer.

Afvikling efter strømafbrydelse –

Kommunikation –

Andre bemærkninger og opmærksomheder