

Beredskabsplan i forbindelse med strømafbrydelse

Kontakter:

Tina Charlotte Pedersen tlf. 21703307 - 51181132 (centerleder)

Teknisk service tlf. 89703599 (Brand og Redning)

- Alle medarbejdere på vagt mødes på kontoret.
- Pandelamper findes i sygeplejedepotet, sammen med batterier.
- Aftal, hvem der gør hvad.

		Hvem gør hvad? Aftal og skriv i skema.
Skab ro for beboerne	Beboerne samles flest muligt i fællesarealet. Tænd batterilyk hos de beboere, som ikke kan være med	
Alarmer	Virker ikke ved strømafbrydelse – husk at fortælle hvor man går hen – når strømmen er tilbage: obs at alarmer viser hvor man var FØR strømafbrydelsen	
Lifte	Gulvliften skal altid stå til opladning. Står ved lejlighed 16. Loftslifte: sættes altid til lader. De kan holde strøm mange timer= en hel weekend uden opladning FALD: hvis liften ikke virker, må borgere lejres på gulvet.	
Lys	Batterilamper er at finde på sygeplejedepotet – sammen med batterier –	

	der står 3 andre batterilamper på Tinas kontor	
Køl og frys	Ikke åbne unødigt, så holder temperaturen sig nede.	
Køl og frys, når strømmen er tilbage.	Tjek, at alt går i gang igen, når strømmen er tilbage: Tjek alle køleskabe – køkken boenhed 2 – Majas køkken i aktiviteten – begge depotrum. Tjek de tre frysere i depotet.	
Indgangsdøre (elektroniske)	Der sættes skilt på de automatiske døre, at det er muligt at gå ind ad indgangsdøre ved medarbejderindgangen.	
Beboernes automatiske dørlåse	Dørlåsene låser automatisk op ved strømafbrydelse	
Vekseltryk madras	Tag det store håndtag ud og sæt proppen i. På den måde holdes trykket og madrassen undgår at blive flad.	
Mad – især er der risiko i aftentimerne	Giv koldt mad/ rugbrød/ franskbrød.	
Vand	Der indkøbes lidt vand på flasker, som back up.	
Brandalarmering, net, nødkald og tlf.	Vil virke på batteri sikring	
Sprinkleranlæg	Virker ikke under strømafbrydelse – obs ekstra tilsyn	
FireEater	Virker stadig	